

BĮ Kelmės rajono priešgaisrinės saugos tarnyba

Priešgaisrinės saugos atmintinė gyventojams

Ugnis Jūsų namuose gali būti ir draugas, ir priešas. Primename, kad gaisras į Jūsų namus gali ateiti nekviečiamas.

Ivykus nelaimei skambinkite numeriu 112.

Gaisro kilimo tikimybė Jūsų namuose bus daug mažesnė, jei atkreipsite dėmesį į išvardytus klausimus.

Eil. Nr.	Klausimai	Taip / Ne
1.	Ar namo palėpėje sandėliuojamos degios medžiagos?	
2.	Ar namo rūsyje laikomi degūs skysčiai ir dujų balionai?	
3.	Ar naudojate laikinąją elektros instaliaciją?	
4.	Ar naudojate nekalibruotus elektros saugiklius?	
5.	Ar naudojate techniškai netvarkingus elektros įrenginius (šakutes, elektros lizdus, kištukus ir kt.)?	
6.	Ar šviestuvai yra pakabinti tiesiogiai ant laidų?	
7.	Ar yra pažeista naudojamų elektros laidų izoliacija?	
8.	Ar elektros laidų jungtys sujungtos jas susukant? (Rekomenduojama presuoti, lituoti, suvirinti arba naudoti specialiąsias jungtis.)	
9.	Jei elektros laidai sujungimuose susukti, ar tai skirtingo metalo laidai?	
10.	Ar nepažeidžiamas reikalavimas ūkiniame pastate šviestuvus naudoti su apsauginiais gaubtais?	
11.	Ar elektros laidai tiesiogiai prikalti prie sienos?	
12.	Ar esant reikalui elektros instaliaciją remontuojate pats?	
Jei Jūsų pateiktuose atsakymuose yra <Taip> , Jums reikėtų susirūpinti savo namų saugumu ir pašalinti grėsmę keliančius veiksniai.		
Eil. Nr.	Klausimai	Taip / Ne
13.	Ar prie krosnies pakuros įrengtas metalinis lakštas?	
14.	Ar nuo dūmtraukių 13 cm atstumu atitrauktos degios stogo konstrukcijos?	
15.	Ar nuo dūmtraukių degiose perdangose ir sienose įrengtos nedegios 38 cm perskyros?	
16.	Ar palėpėje nubaltintas dūmtraukis?	
17.	Ar tvarkingos, sandarios krosnies pakuros durelės?	
18.	Ar laikomasi reikalavimo šalia ir ant krosnių nelaikyti degių medžiagų, nenaudoti degalų krosnį užkuriant?	
19.	Ar iš dūmtraukio ir krosnies reguliariai valomi suodžiai, ar tvarkingas, nesuskilinėjęs dūmtraukis?	
20.	Ar namuose įrengti dūmų detektoriai?	
21.	Ar sodyboje yra gesintuvas, ar žinote, kad jis turi būti periodiškai tikrinamas?	
22.	Ar yra įrengta žaibosauga, ar periodiškai tikrinama žaibolaidžių, jų jungčių ir	

	įžemintuvo varža?	
23.	Ar laikotės reikalavimo mėsos rūkyklas, šašlykines, židinius kūrenti ne mažiau kaip 6 m atstumu nuo pastatų?	
24.	Ar saugojate degtukus nuo mažamečių vaikų?	
25.	Ar vengiate naudoti atvirą ugnį pastatų viduje, atlikdami įvairius darbus?	
Jei Jūsų pateiktuose atsakymuose yra <Ne>, Jums reikėtų atkreipti dėmesį į esamus rizikos veiksnius, juos pašalinti.		

Savininką / gyventoją lankė ir konsultavo:

..... ugniagesių komandos
(ugniagesių komandos pavadinimas)

.....
(ugniagesys gelbėtojas / skyrininkas, V. Pavardė)